Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, происшедшим на объектах электросетевых организаций за II квартал 2020 года

ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСБЫТ"
наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии											Данные о мероприятиях по восстановлению передачи электрической энергии в сетевой организации														Данные о причине прекращения передачи электрической энергии			
														Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло погашение												
															в разрезении категорий надежности			в отключении уровней напряжения ЭПУ								
Номер прекращения передачи электрической энергии. Номер плановой строки	Наименование сетей третьей единицы сетевой организации	Вид объекта (ЛЭП, ПС, ТП, РП, КВЛ)	Диспетчерское наименование объекта или иное уникальное наименование, позволяющее однозначно идентифицировать объект, в котором произошло прекращение передачи электрической энергии	Высшее класс напряжения оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ЧЧ:ММ ДД)	Время и дата полного восстановления передачи электрической энергии (часы, минуты, ЧЧ:ММ ДД)	Вид прекращения передачи электрической энергии (В, Н, ВН)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Плановое (АПВ 0 - отключён) - Неуспешное (АПВ 1 - отключён) - Неуспешное	Плановое (АВР 0 - отключён) - Неуспешное (АВР 1 - отключён) - Отсутствует	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, КВЛ, ЛЭП)	Перечень потребителей 1 и 2-х категорий надежности, отключенных в результате прекращения передачи электрической энергии	Перечень потребителей 1 и 2-х категорий надежности, отключенных в результате прекращения передачи электрической энергии по объектам электросетевого хозяйства	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,23-1 кВ)	Сезонные отключения организациями, оперирующими электрической энергией	Суммарный объем (в тепловой энергии в количестве Гкал, в электрической энергии в количестве кВт*ч) прекращения передачи электрической энергии, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер щита и № присоединения технологического оборудования, элемента электросетевого хозяйства	Код организации (группы)	Код технологической группы оборудования	Участок, показатель надежности, в т.ч. нормативный (показатель надежности (П = нет / + да))
1	АО "ВМЭС"	ВЛ	ПС Тлявлино ячей МВ Ф-1	6 (6,3)	05.30 2020.06.05	09.00 2020.06.08	В	2.5	2	2	ПС Тлявлино ячей МВ Ф-1			160			160			1	136		86 000	АО "ВМЭС" - ПАО "Ростелеком КО"				0
2	АО "ВМЭС"	ВЛ	ПС Яблочная ячей Ф-1	6 (6,3)	05.30 2020.06.01	12.30 2020.06.01	В	3	2	2	ПС Яблочная ячей Ф-1			137			137			3	136		180 000	АО "ВМЭС" - ПАО "Ростелеком КО"				0
3	АО "ВМЭС"	КЛ	РП 102 яч. Ф-Яблочная МВ ф-1	6 (6,3)	17.00 2020.06.17	19.00 2020.06.17	В	1	2	2	РП 102 яч. Ф-Яблочная МВ ф-1	ООО "Арсенал М"		2		2				2			140 000	АО "ВМЭС"				0
4	АО "ВМЭС"	ПС	РП 102 яч. Ф-Яблочная МВ ф-1	6 (6,3)	15.00 2020.06.19	16.00 2020.06.19		Н	2	2	РП 102 яч. Ф-Яблочная МВ ф-1	ООО "Арсенал М"		2		2				2			160 000	АО "ВМЭС"				0
5	ПАО "Ростелеком КО" ПО ЛЭС	КЛ	ПС Сосновка ячейка 836.2 Сб3 Ф.кВ	6 (6,3)	11.00 2020.06.19	11.30 2020.06.19	В	0.5	2	2	ПС Сосновка ячейка 836.2 Сб3 Ф.кВ	ООО "Арсенал Шина"		2		2				2			200 000	АО "ВМЭС" - ПАО "Ростелеком КО"				0

Директор	Тайсов А.А.	
Составитель	(ФИО)	(подпись)