

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Перечень смежных сетевых организаций, запрокутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии					21	22	23	24	25	26
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (65 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, занесен в оперативный журнал	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
1	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП929	0,38	7.30.2021.07.05	8.15.2021.07.05	В	0,75	ВЛ-0,4 кВ от ТП929			31	0	0	31	0	0	0	31	0	45		№ 59 25.06.2021	3.4.7.3	4.13	1
2	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП929	0,38	8.00.2021.07.05	8.45.2021.07.05	В	0,75	ВЛ-0,4 кВ от ТП929			31	0	0	31	0	0	0	31	0	45		№ 60 25.06.2021	3.4.7.3	4.13	1
3	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ПС	МВ. Яч. 7 ПС "Вторчермет"	10(10,5)	6.30.2021.07.08	7.45.2021.07.08	В	1,25	ТП-4			2	0	0	2	0	0	2	0	0	30		№ 61 25.06.2021	3.4.7.3	4.13	1
4	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кв ТП-264 гр.2	0,38	10.00.2021.08.30	11.00.2021.08.30	В	1,000	ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4 кв ТП-264 гр.2			30	0	0	30	0	0	0	30	0	45		№41 от 30.08.2021	3.4.7.3	4.13	1
5	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кв ТП-88 гр.1	0,38	13.00.2021.08.31	13.50.2021.08.31	В	0,830	ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4 кв ТП-88 гр.1			45	0	0	45	0	0	0	45	0	60		№42 от 31.08.2021	3.4.7.3	4.13	1
6	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	КЛ	КЛ-6кВ ТПА-890	6 (6,3)	13.40.2021.09.24	15.10.2021.09.24	В	1,5	ТП 6 (6,3) кВ ТПА-890(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6,3) кВ ТПА-841(Все ЛЭП ТП)			100	0	0	100	0	0	0	100	0	150			3.4.7.3	4.13	1
7	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ТП	ТП-181	6 (6,3)	12.00.2021.09.04	12.30.2021.09.04	В	0,5	ТП 6 (6,3) кВ ТП-181(Все ЛЭП ТП)			110	0	0	110	0	0	0	110	0	120			3.4.9.1		0
8	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ТП	ТП-1209	6 (6,3)	19.20.2021.09.27	21.20.2021.09.27	В	2	ТП 6 (6,3) кВ ТП-1209(Все ЛЭП ТП)			2	0	1	1	0	0	2	0	0	300			3.4.9.1		1
9	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ВЛ	ВЛ-6 кВ отп. от опоры ВЛ-6 кВ РП 3130 яч. 7 - ТП 214 до ТП-А-1273	6 (6,3)	15.30.2021.09.30	17.00.2021.09.30	В	1,5	ВЛ 6 (6,3) кВ ВЛ-6 кВ отп. от опоры ВЛ-6 кВ РП 3130 яч. 7 - ТП 214 до ТП-А-1273			3	0	0	1	0	0	0	1	2	30	АО "Волгоградские межрайонные электрические сети", ПАО "МРСК Юга" (филиал "Волгоградэнерго")		3.4.8	4.13	1
10	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"	ТП	ТП-670	10 (10,5)	19.30.2021.09.02	22.40.2021.09.02	В	3,17	ТП 10 (10,5) кВ ТП-670(Все ЛЭП ТП)			35	0	0	35	0	0	0	35	0	45			3.4.9.1		0