

Потребление активной и реактивной мощности в режимный день 15.12.2021 г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединение	Час замера														
		03-00 (МСК)					10-00 (МСК)					18-00 (МСК)				
		I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ
1.	ПС Металлоконструкция Т-1 ВВ-1	405,144	6,126	4,036	1,776	0,920	421,350	6,071	4,150	1,810	0,940	399,891	6,207	4,004	1,678	0,930
2.	ПС Металлоконструкция Т-1 ВВ-2	107,640	6,114	1,082	0,031	0,950	227,037	6,102	2,181	0,713	0,910	177,458	6,124	1,775	0,398	0,950
3.	ПС Металлоконструкция Т-2 ВВ-1	684,213	6,247	6,811	2,324	0,920	731,405	6,219	7,544	2,361	0,960	762,425	6,043	7,400	2,388	0,930
4.	ПС Металлоконструкция Т-2 ВВ-2	38,750	6,187	0,398	0,151	0,960	48,150	6,028	0,425	0,174	0,840	27,021	6,058	0,256	0,112	0,890
4.1.	ПС Металлоконструкция яч.№.12	270,844	6,053	2,589	1,034	0,910	279,211	6,062	2,742	1,092	0,940	228,054	6,108	2,248	0,902	0,930
4.2.	ПС Металлоконструкция яч.№.19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	ПС Металлоконструкция яч.№.43	0,000	6,042	0,000	0,000	0,000	2,891	6,027	0,023	0,009	0,740	3,124	6,002	0,023	0,009	0,690
5.	ПС Вторчермет Т-1	18,432	10,215	0,290	0,085	0,890	41,542	10,117	0,580	0,312	0,820	34,142	10,102	0,498	0,283	0,840
6.	ПС Вторчермет Т-2	54,990	10,118	0,864	0,254	0,900	60,548	10,214	1,022	0,283	0,950	72,149	10,116	1,161	0,264	0,910
7.	ПС Промзона Т-1	191,231	6,047	1,935	0,774	0,970	423,984	6,098	4,332	1,732	0,970	225,417	6,087	2,282	0,912	0,960
8.	ПС Промзона Т-2	56,457	6,053	0,538	0,115	0,910	231,076	6,071	2,260	0,904	0,930	107,241	6,082	1,098	0,439	0,970
9.	ПС Промзона, В 6 кВ №16	86,105	6,087	0,895	0,362	0,990	132,694	6,087	1,283	0,508	0,910	101,429	6,024	1,015	0,342	0,960
10.	ПС Промзона, В 6 кВ №17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	ПС Промзона, В 6 кВ №18	3,460	6,021	0,025	0,010	0,690	18,105	6,021	0,130	0,045	0,720	3,584	6,089	0,030	0,012	0,780

Генерация активной и реактивной мощности в режимный день

№ п/п	Наименование ПС, присоединение	Час замера														
		03-00 (МСК)					10-00 (МСК)					18-00 (МСК)				
		I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ
1.	ТГ №..... (Русг.....МВт)															
2.	ТГ №..... (Русг.....МВт)															
3.															
4.	Сумма по генерации															

Исполнитель:
телефон:

А.В. Чикунов
8 (8442) 26-75-37